

KIT DE ESPELHO E SUPORTES

MODELO E102



MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Descrição do produto

O **Kit Espelho e Suportes** da Engfox é um equipamento que tem como finalidade realçar a eficiência e o design dos dispositivos com um toque sutil de beleza. Com um acabamento em ABS Vermelho, ele acentua o acabamento na hora da instalação do dispositivo, dando uma visão agradável ao ambiente.

2. Características

- Espelho em ABS Vermelho com acabamento brilhante, com medidas de 11,6 x 11,6 cm, se adequando tanto às caixas 4x2 quanto às caixas 4x4;
- Suportes em ABS vermelho, com medidas de 2 x 10,5 cm. As duas peças vão no kit para atender a demanda de tamanho de caixas de passagem (1 suporte para caixas 4x2, e 2 suportes para caixas 4x4);
- Acompanha conjunto de parafusos para fixação;
- Compatível com todos os dispositivos da Engfox

3. Aplicação do produto

O Kit de Espelho e Suportes tem como aplicação acentuar o acabamento dos acionadores manuais e sirenes fornecidos pela Engfox, uma vez que as próprias carenagens dos dispositivos não são o suficiente para esconder as caixas de passagem. O kit tem como intuito manter o dispositivo com design minimalista e com máximo rendimento, porém a mostra e bem acabado e bem exibido nos locais em que são instalados


4. Instalação

- 4.1.** Instale o suporte na caixa de passagem, usando 2 parafusos, deixando os condutores disponíveis para instalação do dispositivo através do furo central do suporte, como mostra a figura a seguir.



- 4.2.** Após a fixação do suporte, realize a fixação do espelho, juntamente com a carenagem plástica do dispositivo a ser instalado, sempre deixando os condutores disponíveis para instalação do mesmo, como mostra as figuras a seguir.

4.2.1. INSTALAÇÃO DO ESPELHO PARA ACIONADOR MANUAL



4.2.2. INSTALAÇÃO DO ESPELHO PARA SIRENE



4.3. Após realizar a união dos cabos da rede com os cabos dos dispositivos, concluir a instalação/fixação dos mesmos nas respectivas carenagens, como mostra as figuras a seguir.

4.3.1. INSTALAÇÃO DA TAMPA FRONTAL DO ACIONADOR MANUAL



4.3.2. FIXAÇÃO DA SIRENE NA CARENAGEM PLÁSTICA



OBSERVAÇÕES:

- A montagem do equipamento deve ser realizada no final da Instalação e somente quando outros trabalhos de construção civil ou de limpeza já tenham sido executados, evitando a contaminação por poeiras.
- Não apertar exageradamente os parafusos de fixação para não danificar os bornes de fixação. Verifique a posição correta dos cabos e componentes instalados.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte técnico pelo QR CODE.

